


RED
ELÉCTRICA
DE ESPAÑA

Reunión CTSOSEI


16 de enero de 2019

2019. Evolución de la cobertura de puntas de demanda




Indisponibilidades previstas de grupos térmicos y nucleares

(Febrero 2019 – Enero 2020)



Indisponibilidades de red planificadas con posible influencia en la capacidad de intercambio (15 de enero – 15 de marzo 2019)



Previsión Nuevas instalaciones

Líneas	Provincia	Fecha
L-220 kV BARRIOS-CAÑUELO ⁽¹⁾	Cádiz	Ene-19
L-220 kV BENICULL-BERNAT 2	Valencia	Ene-19
SE 220 kV LA FARGA ⁽²⁾	Barcelona	Ene-19
SE 220 kV ENTRENUCLEOS ⁽³⁾ E/S DOS HERMANAS-QUINTOS	Sevilla	Ene-19
SE 400 kV SANTA MARÍA DE GRADO ⁽⁴⁾ E/S PALO-SALAS	Asturias	Feb-19
SE 220 kV BENAHAVÍS ⁽⁵⁾ E/S JORDANA-CÁRTAMA	Málaga	May-19



- (1) Nueva SE 220 kV Cañuelo
- (2) Nueva SE 220 kV La Farga
- (3) Nueva SE 220 kV Entrenucleos
- (4) Nueva SE 400 kV Santa María de Grado
- (5) Nueva SE 220 kV Benahavís

Previsión Nuevas instalaciones

Transformadores RdT	Potencia (MVA)	Provincia	Fecha
SE 400 kV LA FARGA: ATP-1 y 2 400/220 kV	600	Barcelona	Ene-19
SE 400 kV ARBILLERA: ATP1-400/220 kV	600	Zamora	Feb-19
SE 400 kV PALOS: ATP-2 400/220 kV	600	Huelva	Mar-19
SE 400 kV ICHASO: ATP-2 400/220 kV (Repotenciación)	600	Guipúzcoa	May-19

Transformadores RdD	Potencia (MVA)	Provincia	Fecha
SE 220 kV BENICULL: TRP-1 220/20 kV	50	Valencia	Ene-19
SE 220 kV ENTRENUCLEOS: TRP-1 220/15 kV	63	Sevilla	Ene-19
SE 220 kV BENAHAVÍS: TRP-1 220/66 kV	120	Málaga	May-19

Reactancias	MVar	Provincia	Fecha
SE 400 kV BEGUES: Reactancia 1	150	Barcelona	Ene-19
SE 220 kV ESCATRÓN: Reactancia 1	100	Zaragoza	Ene-19
SE 400 kV TORRENTE: Reactancia 1	150	Valencia	Mar-19



cuidamos tu energía

www.ree.es

Gracias por su atención