

## ACTA de la Reunión nº 27 del Comité Técnico de Verificación

**Lugar de la reunión:** Oficinas de AEE y Online

**Hora:** 16:30

**Duración:** 30 minutos

**Relación de asistentes en Anexo**

### Orden del Día

1. **Actualización del Funcionamiento del CTV**
2. **Cambios previstos en el PVVC**
3. ***Actualización del Reglamento del CTV.***
4. **Votación del nuevo PVVC**

### Documentación Adjunta a este Acta:

- Presentación resumen de los temas a discutir
- Documento PVVC 12 aprobado durante la Reunión
- Último estado del Reglamento del CTV (Abril de 2018)
- Lista de Asistentes
- Resultado de voto sobre modificación del PVVC vigente (PVVC 11) (\*)

Nota (\*): Dado que, para contabilizar la votación estrictamente de acuerdo al Reglamento es necesario modificar éste, se muestra únicamente el sentido del voto.

## Desarrollo de la Reunión

### **1. Objetivo de la Reunión**

La presente reunión se convoca de cara a presentar y aprobar las modificaciones al Procedimiento de Verificación, Validación y Certificación nº 11 propuestas por REE y discutidas previamente con el Grupo de Trabajo de Integración en Red de AEE

### **2. Actualización del Funcionamiento del CTV**

Dado que la anterior reunión del Comité (la nº 26) tuvo lugar en Abril de 2018, se presentan brevemente los aspectos operativos y de alcance del CTV pertinentes, como introducción a las discusiones y a la votación a realizar en esta Reunión.

### **3. Cambios previstos en el PVVC**

Se presentaron los cambios propuestos por REE en el documento, que están resumidos en la presentación. Asimismo, se explicó que estos cambios sólo afectan al capítulo 2 (ámbito de aplicación), y que el objetivo de los mismos es permitir que las instalaciones que deban cumplir el P.O.12.3 (o P.O. 12.2 SENP) actualmente, pero instalen UGEs certificadas con NTS o NTS SENP, y sea aplicable el RD 647/2020, puedan mantener el certificado de parque con Po 12.3 o Po 12.2 SENP, aunque las nuevas UGE estén certificadas con NTS.

Por otra parte, se introduce una modificación adicional, de cara a que las modificaciones de la NTS (actualmente en versión 2.1 para Sistema Eléctrico Peninsular y 1.1 para Sistema Eléctrico No Peninsular) que no afecten al capítulo 5.11 respecto a las vigentes, no afecten a la validez de este nuevo PVVC y, por tanto, no exijan su actualización.

Por último, se añade la consideración de que las nuevas UGE instaladas deben contar con un firmware que les permita cumplir la NTS correspondiente.

### **4. Actualización del Reglamento del CTV.**

El actual Reglamento del CTV, que describe los aspectos operativos, organización y votación, data de 2018, por lo que el listado de empresas en su Anexo I no está actualizado. Dado que en los procedimientos de votación se tienen en cuenta las tipologías de empresa, así como su involucración en AEE, se considera necesario actualizar este listado con la última información disponible.

Dado que las modificaciones deben aprobarse por el propio CTV, **se acuerda celebrar una reunión específica el 1 de Octubre a las 10 am**, de cara a aprobar dichos cambios, que sólo afectarán al **Anexo I de dicho reglamento**

## 5. Votación del nuevo PVVC

Tras la presentación de los cambios propuestos, se procede a la votación, con el resultado **A FAVOR de la modificación por MAYORIA SIMPLE**, incluyendo a Red Eléctrica, dado su derecho a Veto justificado. Debido a esto, no se considera necesario esperar a la actualización del Reglamento para dar por APROBADOS los cambios propuestos y presentados en la Reunión, y que quedan incluidos en la versión del PVVC adjunta a este ACTA.

